

Додаток 5. АКТ **ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ** **БУДИНКУ**

м. Харків
 (місце складання)

№ 1703

від «10» 10 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір,
 працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
 майстер Клименко Р.О. слюсар Силищев І.А. слюсар Гончар Е.М.
 (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 8/4 Кроїд Стадіонний

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) оновити фарбування газопроводу
- 2) надати доступ до 1-ї кв. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10 у будинку
- 3) квартири з 1-го 1-го.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
 _____,
 (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Зняти ~~недоліки~~ у тримісячний термін. Ліквідовано витік
газу з під пробки крана дуго-2шт, дуго-3шт, дуго-4шт, з під контр-
голки дуго-3шт, дуго-4шт. Виконано роботи з ТОВ МО ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
 обстеження

З актом ознайомлений:

Клименко Р.О. 10.10.2025
 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

 (дата)

Силищев І.А.
Гончар Е.М.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)