

Додаток 5. АКТ **ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ** **БУДИНКУ**

м. Харків
 (місце складання)

№ 1952

від «10» 11 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір,
 працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
 майстер Степаненко Н.О. слюсар Зинченко О.В. слюсар Прасолов В.В.
 (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 104 Рибніське шосе

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) пошкоди фальшпанель гарячого водопостачання
- 2) мінімальний доступ до м.м. №19, 209, 111, 104, 103, 100, 90, 79, 68, 59, 55, 41, 60, 13, 9.
- 3) 4, 23, 19, 20, 43, 42, 38, 34, 36, 33 у будинку маркування 1 по 100.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Звернути увагу на тріщини в стіні. Підготувати висновок з м.м. проби крапа дуcho-5м, ду до-5м, з підключення дуcho-4м, ду до-5м. Виконати роботи з п.п.ч. 10 ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця +38067-844-31-46

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Степаненко Н.О. 11.2025
 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

 (дата)

Зинченко О.В.
Прасолов В.В.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)