

Додаток 5. АКТ **ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ** **БУДИНКУ**

м. Харків
 (місце складання)

№ 1965

від «19» 11 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір,
 працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
 майстер Кисельов В.О. слюсар Савишніков С.А. слюсар Юсуп Є.Н.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 23 вул. Бригади Харків

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). Грибася

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) недостаток фарбування, лакування
- 2) порушення ел. ланки від електромережі
- 3) лишній доступ до кв.м. 1, 2, 12, 14, 24, 25, 27, 31, 64, 65, 67 у будинку кв.з 1 по 40.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Зупинити мережу у тривалісний термін. Набирати виступи газу з під поверхні крапа ду 20-мм, ду 25-мм, ду 32-мм, з під поверхні крапа ду 20-мм, ду 25-мм, ду 32-мм. Виконано роботи з ПБЦ ТО ВБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця +38067-844-31-46

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
 обстеження

Кисельов В.О.
 (прізвище, ім'я та по батькові
 (за наявності), підпис)

19.11.2025
 (дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
 (за наявності), підпис замовника)

(дата)

Савишніков С.А.
Юсуп Є.Н.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)