

Додаток 5. АКТ **ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ** **БУДИНКУ**

м. Харків
 (місце складання)

№ 1882

від «11» 11 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір,
 працівник(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
 майстер Кимарев Б.О. слюсар Семенишчев С.І. слюсар Марчишко О.М.
 (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 525 вул. Лещенківська

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) оновити пошкодження газопроводу
- 2) приєднати 2-й канал від газопроводу
- 3) вирити доступ для кв. 5, 3, 6, 4, 9, 8, 10, 14, 15, 2

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

- / - _____
 (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

- / - _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки у тримісячний термін. Ліквідовано витіки
газу з під пробки крана ду40-3шт, ду40-1шт з під контргайки
ду40-2шт, ду40-1шт. Виконано роботи з ЛОС ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця +38067-844-31-46

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
 обстеження

З актом ознайомлений:

Кимарев Б.О.
 (прізвище, ім'я та по батькові
 (за наявності), підпис) 11.11.2025
 (дата)

 (прізвище, ім'я та по батькові
 (за наявності), підпис замовника)

 (дата)

Семенишчев С.І.
Марчишко О.М.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)