

Додаток 5. АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Харків
(місце складання)

№ 1915

від «13» 11 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір,
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Сторосенко слюсар Синченко опосар Сторосенко
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 15, Вул. Руська Погодська
(Роберта Зідемана)

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) оновити прокладання газопроводу,
 - 2) будинку квартири з 1 по 254 м.м. об'єм газу 32,31, 27,21, 17, 65,64, 01,
 - 3) 60,48, 58, 56, 53, 37, 105, 107, 99, 98, 93, 92, 80, 73, 76, 140, 121, 118, 168, 156, 147, 190, 200, 183, 186, 187, 151,
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: 238, 237, 219

— 1 —
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

— 1 —

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виконати ремонт у трьох місцях термін. Мовлення встановити газ
з підтримки країн ду50-3шт, ду32-4шт, ду20-3шт, з підтримки країн ду50-2шт,
ду32-3шт, ду20-2шт. Виконати роботи з ПБСТ ВБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця +38067-844-31-46

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Сторосенко 11.2025
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Синченко О.В.

Трасолов Р.В.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)