Додаток 5. АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Харків (місце складання) № 1858 від «07» 11 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір,
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Римарєв В.О. слюсар Семенищев Є.А. слюсар Мартиненко О.М.
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 139А вул. Салтівське шосе

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) сновити фарбування газопроводу
2) припорати ел. кабелі від газопроводу
3) мати доступ до л-к кв. 15, 22, 25, 52, 45, 43, 83, 72 у будинку квартири
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: з 1 по 144.
— / —,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —
— / —
(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Усунути недоліки у тримісячний термін. Ліквідовано витоки газу з під пробки крана ду50-2шт, ду25-4шт, з під контргайки ду50-2шт, ду25-3шт. Виконано роботи з ТО ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця +38067-844-31-46

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження
Римарєв В.О. 07.11.2025
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)
Семенищев Є.А.
Мартиненко О.М.

З актом ознайомлений:
_____ _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:
_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)