

Додаток 5. АКТ **ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ** **БУДИНКУ**

м. Харків
 (місце складання)

№ 1862

від «04» 11 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір,
 працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
 майстер Олександр Косов слюсар Зінченко О.В. слюсар Прасолов А.А.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 157 вул. Салтівське шосе

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) оновити газопостачання гуртожитку
- 2) надасть доступ до ліч. № 58, 56, 53, 48, 48, 48, 45, 32, 34, 183, 208, 204, 204, 194, 213, 194, 195,
- 3) 199, 128, 181, 125, 120, 11, 99, 94, 84, 78, 65, 66, 64 у будинку квартири з 1 по 215.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки у тринадцятий термін, ліквідовано витіки
газу з під пробки кранів ду50-літ, ду25-5літ, з під контргайки
ду50-3літ, ду25-4літ. Виконано роботи з ТОВ ТОВ ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця +38067-844-31-46

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
 обстеження

З актом ознайомлений:

Олександр Косов

(прізвище, ім'я та по батькові
 (за наявності), підпис)

11.2025
 (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
 (за наявності), підпис замовника)

(дата)

Зінченко О.В.

Прасолов А.А.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)