

Додаток 5. АКТ **ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ** **БУДИНКУ**

м. Харків
 (місце складання)

№ 1866

від «10» 11 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір,
 працівник(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
 майстер Степаненко В.В. слюсар Зінченко О.В. слюсар Арсенов А.
 (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 3 мов. Тиломів.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) новити газопроводу газопроводу
- 2) мати доступ до л. кв. 54, 64, 54, 61, 54, 55, 42, 39, 40, 22, 25, 29, 34, 14, 16, 8, 1 у.
- 3) будинку квартири з 1 по 69.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

— / —
 (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

— / —

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки у приміщенні терм. ліквідовано витік
газу з під проєкти крана ду20-2шт, ду25-2шт, з під контрграти
ду20-1шт, ду25-1шт. Виконано роботи з л. кв. 1 по 69.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця +38067-844-31-46

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
 обстеження

З актом ознайомлений:

Степаненко В.В.
 (прізвище, ім'я та по батькові
 (за наявності), підпис) 11.2025
 (дата)

 (прізвище, ім'я та по батькові
 (за наявності), підпис замовника)

 (дата)

Зінченко О.В.
Арсенов А.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)