

Додаток 5. АКТ **ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ** **БУДИНКУ**

м. Харків
 (місце складання)

№ 1942

від «17» 10 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір,
 працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
 майстер Степаненко О.В. слюсар Зенченко О.В. слюсар Григоренко М.
 (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 14 кв. Шевченка Котушова

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) оновити фарбування саркофору
- 2) мати доступ до квартири № 1, 3, 4, 12, 16, 20, 22, 23, 41, 43, 50, 51, 52, 57, 74, 76, 92, 90, 91,
- 3) 68, 81, 85: у турникет квартири з літо 100.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки у тримісячний термін. Аквіровано витрати газу згідно пробки крана ду 25-2мм, ду 20-2мм, ду 15-5мм, згідно неявності ду 25-1мм, ду 20-3мм, ду 15-4мм. Виконано роботи з ПАЦ ТО ВБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця +38067-844-31-46

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
 обстеження

З актом ознайомлений:

Степаненко О.В. 17.10.2025
 (прізвище, ім'я та по батькові
 (за наявності), підпис) (дата)

 (прізвище, ім'я та по батькові
 (за наявності), підпис замовника)

 (дата)

Зенченко О.В.

Григоренко М.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)