Додаток 5. АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Харків (місце складання) №2141 від «19» 12 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір,
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Подсобнєєв А слюсар Зінченко О.В. слюсар Кожевников В.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 63 пр-т Тракторобудівників.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) оновити фарбування газопроводу
2) у будинку квартири з 1 по 394, мали доступ до кв. 148, 183, 211, 195, 186, 35, 26, 37, 58, 53, 52,
3) 49, 19, 74, 87, 134, 135, 133, 131, 129, 144, 153, 152, 246, 237, 222, 217, 261, 322, 305, 290, 345, 346, 327, 325, 370, 359

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
— / —,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
— / —
(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Усунути недоліки у технічний термін. Ліквідовано витоки газу з під пробки крана ду50-5шт, ду32-6шт, ду20-6шт, з під контргайки ду50-7шт, ду32-12шт, ду20-10шт. Виконано роботи з ТО ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця +38067-844-31-46

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження
Подсобнєєв А. 19.12.2025
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)
Зінченко О.В.
Кожевников В.І.

З актом ознайомлений:
_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника) _____ (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:
_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)