

Додаток 5. АКТ **ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ** **БУДИНКУ**

м. Харків
 (місце складання)

№ 145

від 13 » 01 2026 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір,
 працівник(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
 майстер Висоцький В.О. слюсар Семенишчев С.І. слюсар Мартиченко В.М.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 4/1 від бригади Любим'я
(Ривалка)

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) оновити трубопровод газопроводу
- 2) у сиринку квартири з 1 до 80 м. доступ до л.п. кв. 07, 66, 01, 45, 46,
- 3) 13, 21, 3, 0, 7

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Зсунути недоліки у відповідальний термін. Ліквідовано витіки газу з л.п.
пробки крапа ду 50-1шт, ду 32-3шт, ду 15-3шт, ду 10-3шт з міркомпресором
ду 32-2шт, ду 15-3шт, ду 10-1шт. Виконано роботи з ТОВ ТОВ ВБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця +38067-844-31-46

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
 обстеження

Висоцький В.О. 13.01.2026
 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
 (за наявності), підпис замовника)

(дата)

Семенишчев С.І.
Мартиченко В.М.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)