

Додаток 5. АКТ **ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ** **БУДИНКУ**

м. Харків
 (місце складання)

№ 84

від «15» 01 2026 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір,
 працівник(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
 майстер Ришарів В.О. слюсар Сенешинцев С.А. слюсар Мартиненко О.М.
 (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 24 вул. Бібішка.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) основити газопостачання газопроводу
- 2) приоритети зі 'краном' від газопроводу
- 3) у будинку квартири з 1-го поверху доступ до кв. 49, 39, 38, 40, 29, 27, 25,
16, 1

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: 16, 1
 _____,
 (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Чинити недовідки у приміщенні термост. ліквідовано витіки газу
з під пробки крани ду 32-10мм, ду 40-2мм з під контргайки ду 32-10мм,
ду 40-2мм. Виконано роботи з АБС ТО ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця +38067-844-31-46

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
 обстеження

Ришарів В.О.
 (прізвище, ім'я та по батькові
 (за наявності), підпис)

15.01.2026
 (дата)

З актом ознайомлений:

 (прізвище, ім'я та по батькові
 (за наявності), підпис замовника)

 (дата)

Сенешинцев С.А.

Мартиненко О.М.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)