

Додаток 5. АКТ **ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ** **БУДИНКУ**

м. Харків
 (місце складання)

№ 31

від «08» 01 2026 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір,
 працівник(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
 майстер Бодяк Ігор М. слюсар Григор'єв О. слюсар Коняцько В.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 10 вул. Пушкіна

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) газопровід потребує промивання
- 2) випрати в крані від газопроводу
- 3) з будинку квартири з 1 по 10 мали доступ до кв. № 109, 108, 89, 83, 32, 74, 68,
55, 50, 44, 33, 29, 27, 24, 23, 22, 14, 13

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: 55, 50, 44, 33, 29, 27, 24, 23, 22, 14, 13
 _____,
 (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виконати недоліки у тримасячний термін. Ліквідовано витіки газу
з під кранів кранів ду50-1шт, ду32-2шт, ду20-5шт, з під контргайки
ду50-1шт, ду32-3шт, ду20-1шт. Виконано роботи з товч тоу ВБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця +38067-844-31-46

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
 обстеження

З актом ознайомлений:

Бодяк Ігор М. 08.01.2026
 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)
Григор'єв О.
Коняцько В. І.

 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)