

Додаток 5. АКТ **ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ** **БУДИНКУ**

м. Харків
 (місце складання)

№ 134

від «14» 01 2026 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір,
 працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
 майстер Ришарев В.О. слюсар Семеничів С.А. слюсар Марочиненко О.М.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1/138 пр. Архітектора
Лавренюк

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) оновити фарбування газопроводу
 - 2) приєднати 21 касети від газопроводу
 - 3) у будинку квартири з 1 по 4 мав доступ до лк кв. 8, 5, 3, 10, 10, 44 кв
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Зняти недоліки у призначений термін. Ліквідовано витіки газу
з під пробки крани ду 25-12мм. з під контргайки ду 25-10 мм.
Виконано роботи з лк кв. по ВБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця +38067-844-31-46

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
 обстеження

Ришарев В.О.

(прізвище, ім'я та по батькові
 (за наявності), підпис)

Семеничів С.А.

Марочиненко О.М.

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
 (за наявності), підпис замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)