

Додаток 5. АКТ **ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ** **БУДИНКУ**

м. Харків
 (місце складання)

№ 49

від «09» 01 2026 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір,
 працівник(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
 майстер Кимарєв В.О. слюсар Семешинцев С.А. слюсар Морозенко О.М.
 (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 345 м. НВІСІЛНИЙ

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) основити газопостачання газопроводу
- 2) у будинку квартири з 4го по 5го поверху доступ до газу 5.3.23.м.
- 3) 345 м. 34

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

— / —
 (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

— / —

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Числувати неможливо у приміщенні термостат. Можливо витіки
газу з під преси крана ду 20-3шт, ду 40-3шт, з під контргашки
ду 20-8шт, ду 40-3шт. Виконано роботи з ТОВ ТОВ ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця +38067-844-31-46

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
 обстеження

Кимарєв В.О. Ф 09.01.2026
 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Семешинцев С.А.
Морозенко О.М.

З актом ознайомлений:

 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

 (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)