

Додаток 5. АКТ **ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ** **БУДИНКУ**

м. Харків
 (місце складання)

№ 101

від «16» 01 2026 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір,
 працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
 майстер Кимарєв В.О. слюсар Сенченко С.А. слюсар Мороченко О.М.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 90 пр. Ювілейний

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) очисити жаровування газопроводу
- 2) приоткрити в. кранів вод газопроводу
- 3) у будинку квартири з 1 по 40. який доступ до каб. 118, 116, 113, 105, 91, 83, 85, 82, 83, 64, 73,

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: 118, 116, 113, 105, 91, 83, 85, 82, 83, 64, 73,
114, 115, 113, 74, 4

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Чистити жаровування у тримісячний термін. Ліквідовано витік
газу згідно проски крана ду20-12мм, ду40-12мм, згідно контргайки
ду20-10мм, ду40-5мм. Виконано роботи з ТОВ ТОВ ВБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця +38067-844-31-46

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
 обстеження

Кимарєв В.О. 16.01.2026
 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:

 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

 (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)