

Додаток 5. АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ
БУДИНКУ

м. Харків
(місце складання)

№ 180

від «17» 02 2026 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір,
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Тарасюк М слюсар Зинченко ОВ слюсар Семенов ІА
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 8 вул. Тарібологі.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) очистити паропровід газопроводу
- 2) у сусідній квартирі з ч/б т/б. Дати доступ до л-п кв. 3, 20, 10, 6 кв.
- 3) 41, 49, 48, 66, 83, 90, 97

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопук (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки у тримісячний термін. Ліквідовано витіки газу з під пробки кранів д/ч 40-3шт, д/ч 40-4шт, з під контргайки д/ч 40-2шт, д/ч 40-6шт. Виконано роботи з ТОВ ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця +38067-844-31-46

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Тарасюк М _____
 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) _____
02.2026
 (дата)

Семенов ІА
Зинченко ОВ

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)
 _____ (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.
 У вигляді пам'ятки отримав:

 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)