

# **Додаток 5. АКТ** **ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ** **БУДИНКУ**

м. Харків  
 (місце складання)

№ 177

від «04» 02 2026 року

Відповідно до договору від "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № типовий договір,  
 працівник(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»  
 майстер Ришарев В.О. слюсар Сенешинцев І.А. слюсар Бубиш Н.С.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 25/71 вул. Нескорених  
(Гелойв. тракт) сектор В

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) окремити проарбування газопроводу, придбати електричні від газопроводу
- 2) Відсутній доступ до м.ч. № 10, 40, 39, 37, 36, 33, 35, 31, 32, 28, 29, 27, 26, 25, 21,
- 3) 19, 18, 17, 15/16, 14, 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

-/-

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

-/-

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути негерметичності у тримісячній термін. Ликвідовано витіки газу  
з під пробки крана ду20-2шт, ду32-1шт, з під контргайки ду20-2шт,  
ду32-1шт. Виконано роботи з АБЦ, ТО ВБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця +38067-844-31-46

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав  
 обстеження

Ришарев В.О.

(прізвище, ім'я та по батькові  
 (за наявності), підпис)

04.02.2026  
 (дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові  
 (за наявності), підпис замовника)

(дата)

Сенешинцев І.А.  
Бубиш Н.С.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)