

Додаток 5. АКТ  
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ  
БУДИНКУ

м. Харків  
(місце складання)

№ 314

від «10» 02 2026 року

Відповідно до договору від "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № типовий договір,  
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»  
майстер Борисенко М слюсар Зігнєнко О В слюсар Беленко Сергій П.  
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 174 м. Героївський  
(Татарська) корпус 2

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).  
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):  
1) газопровід потікоче паркування  
2) шланги встановлені з № 98, мали доступ до лк кв. 23, 22, 18, 17, 14, 101, 49,  
3) 43, 043, 36, 90, 96, 13, 78, 74, 73

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне  
вказати))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:  
Зушити недоліки у тримісячний термін. Ліквідовано витіки газу з мідь  
крески крана ду 32-4шт, ду 20-4шт, з мідь контргайки ду 32-2шт,  
ду 20-7шт. Виконано роботи з ТОВ ТОВ ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_  
Контактний робочий телефон представника виконавця +38067-844-31-46

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення  
газового обладнання.

Працівник, який виконав  
обстеження  
Борисенко М  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)  
Зігнєнко О.В.  
Беленко Сергій П

З актом ознайомлений:  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис замовника)  
\_\_\_\_\_  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.  
У вигляді пам'ятки отримав:  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)