

**Додаток 5. АКТ**  
**ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

м. Харків  
(місце складання)

№ 327

від «23» 02 2026 року

Відповідно до договору від "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № типовий договір,  
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»  
майстер Степанюк М. В. слюсар Зінченко О. В. слюсар Копистько В. І.  
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 146 м. Героївський (Татарська) корпус 3

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).  
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) оновити функціонування газорозподілу
- 2) у будинку квартири з 1 по 146 м. надав доступ до лк кв 2, 28, 30, 26, 23, 16, 15, 9, 4,
- 3) 67, 66, 63, 60, 49, 48, 43, 42, 47, 46, 45, 122, 111

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:  
Усунути недоліки у тримісячний термін. Ликвідовано витічки газу з під  
пробки кранів дуг 32-1мм, дуг 25-1мм, дуг 20-10мм, дуг 15-1мм, з під контргайки  
дуг 32-1мм, дуг 25-1мм, дуг 20-4мм, дуг 15-1мм. Виконано роботи з ТОВ ТО ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_  
Контактний робочий телефон представника виконавця +38067-844-31-46

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження  
Степанюк М. В. 23.02.2026  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника) (дата)

Зінченко О. В.  
Копистько В. І.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.  
У вигляді пам'ятки отримав: \_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)