

Додаток 5. АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ
БУДИНКУ

м. Харків
(місце складання)

№ 318

від «10» 02 2026 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір,
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Сторожук М.В. слюсар Сторожук М.В. слюсар Беленко І.І.
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 176 м. Лерокопичини
(Газарона)

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) очистити паровідвід газопроводу
- 2) у будинку квартири з 1 по 107 мають доступ до л-л кв. 84, 37, 52, 68, 6, 4
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Чистити недоліки у тримісячний термін. Ліквідовано витіки газу з под
требки крана дуд35-2шт, дуд45-3шт, з под контргайтки дуд35-2шт,
дуд45-3шт. Виконано роботи з ТОВ ТО ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця +38067-844-31-46

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Сторожук М.В. _____
(прізвище, ім'я та по батькові) _____
(за наявності), підпис) _____ (дата) _____

_____ (прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис замовника)

_____ (дата)

Земченко О.В.

Сторожук М.В.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)