

Додаток 5. АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ
БУДИНКУ

м. Харків
(місце складання)

№ 346

від «15» 02 2026 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір,
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Степанівський В слюсар Синченко ОВ слюсар Конєтько В

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 310 Гм. Держкосмічний
(стаціонар)

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) визначити парабравання газопроводу
- 2) у будинку квартири з 1 по 108. Шляхи доступу до кв 56, 53, 45, 43, 44, 31,
- 3) 45, 43, 40, 9, 8, 4, 104, 99, 93, 95, 96, 99, 84, 86, 74, 73, 37, 67, 59, 41, 62, 39, 70, 69, 42, 65, 01

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки у триповерховій термити ліквідувати витіки газу з під пробки крана ду 32-2шт, ду 25-3шт, з під контргайки ду 32-2шт, ду 25-2шт. Виконано роботи з ТОВ ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця +38067-844-31-46

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Степанівський В 02.2026
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника) (дата)

Синченко О.В.
Конєтько В.І.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)