

Додаток 5. АКТ  
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ  
БУДИНКУ

м. Харків  
(місце складання)

№ 178

від «10» 02 2026 року

Відповідно до договору від "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № типовий договір,  
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»  
майстер Степаненко М. В. елюсар Зінченко О. В. елюсар Семенішов Т. О.  
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 18 м. Байрона.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).  
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):  
1) оновити дротування газопроводу  
2) у будинку квартири з 1 по 120 номери доступ до лл кв. б.д. 17, 10, 31, 32,  
3) 36, 44, 01, 05, 101, 102, 100, 99

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне  
вказати))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:  
Усунути недоліки у призначених термін. Ликвідовано витічки газу з місць  
протічки кранів діаметром 50-1мм, діаметром 25-5мм, діаметром 14мм, з місць контролю діаметром 50-1мм,  
діаметром 25-5мм, діаметром 14мм. Виконано роботи з ТО ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_  
Контактний робочий телефон представника виконавця +38067-844-31-46

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення  
газового обладнання.

Працівник, який виконав  
обстеження  
Степаненко М. В.  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) 02.2026  
(дата)

З актом ознайомлений:  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника) \_\_\_\_\_  
(дата)

Зінченко О. В. В.  
Семенішов Т. О. В.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.  
У вигляді пам'ятки отримав: \_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)