

Додаток 5. АКТ **ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ** **БУДИНКУ**

м. Харків
 (місце складання)

№ 185

від «05» 02 2026 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір,
 працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
 майстер Стороженко М. А. слюсар Зиценко О. В. слюсар Верещак М. А.
 (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТОВ ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 116 м. Байрона.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) оновити старіючі газопроводи
- 2) вирішити доступ до м.в. 24, 23, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 9,
- 3) 7, 2, 1

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

-/-

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

-/-

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки у тримісячний термін. Ліквідовано витічки газу з підпроби врано ду40-5шт, ду32-5шт, з підкомтрайк ду50-1шт, ду40-1шт, ду32-4шт. Виконано роботи з ПВЦ, ТОВ ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця +38067-844-31-46

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
 обстеження

З актом ознайомлений:

Стороженко М. А.
 (прізвище, ім'я та по батькові
 (за наявності), підпис)

02.2026
 (дата)

 (прізвище, ім'я та по батькові
 (за наявності), підпис замовника)

 (дата)

Зиценко О. В.

Верещак М. А.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)