

Додаток 5. АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ
БУДИНКУ

м. Харків
(місце складання)

№ 368

від « 03 » 03 2026 року

Відповідно до договору від " ___ " _____ 20__ року № типовий договір,
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Степанівський Н. слюсар Зігнєнко О.В. слюсар Паньков Р.О.
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 150/4 вул. Вишка
Танасівська

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) газопровід потребує фарбування
- 2) відсутній доступ до кв. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
_____ / _____
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
_____ / _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Чистити недоліки у тримісячний термін. Ліквідовано витічки газу з під пробки кранів ду50-1шт, з під контрпробки ду50-1шт. Виконано роботи з ТО ВБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця +38067-844-31-46

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження
Степанівський Н. _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) _____
Зігнєнко О.В.
Паньков Р.О.

З актом ознайомлений:
_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)
_____ (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.
У вигляді пам'ятки отримав:
_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)