

Додаток 5. АКТ  
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ  
БУДИНКУ

м. Харків  
(місце складання)

№ 309

від «03» 03 2026 року

Відповідно до договору від "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № типовий договір,  
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»  
майстер Степаненко М. М. слюсар Зінченко О. В. слюсар Панков Р. О.  
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 150/5 вул. Рашкова  
Танкострої

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити):

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) газопровід потребує фарбування
- 2) відсутній доступ до ліч. кв. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16
- 3) ---

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Зупинити надані у тримісячний термін. ліквідовано витіки газу з під пробок крана ду50-1шт, з лод контргайки ду50-1шт. Виконано роботи з ЛВЦ ТОВ ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця +38067-844-31-46

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Степаненко М. М. \_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) \_\_\_\_\_  
(дата) 03.2026

\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника) \_\_\_\_\_ (дата)

Зінченко О. В.  
Панков Р. О.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)