

Додаток 5. АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ
БУДИНКУ

м. Харків
(місце складання)

№ 499

від «24» 03 2026 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір,
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»,
майстер Степанюк М. В. слюсар Зінченко О. В. слюсар Конєцько В. П.
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 130 вул. Владислава Зубенка

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недовліки (потрібне підкреслити):

За результатами обстеження виявлено наступні недовліки (у разі виявлення недовліків):

- 1) газопровід потребує газифікації
- 2) у багатоквартирній квартирі з 1 по 140 мають доступ до п-п кв. 53, 54, 50, 47, 45, 41, 34,
- 3) 40, 45, 40, 137, 138, 131, 132, 129, 106, 102, 101, 98, 84, 80, 78, 86, 75, 73, 88, 86, 85, 80, 40, 61

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовліків та строки їх виконання:
Усунути недовліки у тримісячний термін. Ліквідовано витічки газу з під
крючки крана ду.50-2шт, ду.38-2шт, ду.40-4шт, з під конторки ду.50-3шт,
ду.38-1шт, ду.40-1шт. Виконано роботи з ТО ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця +38067-844-31-46

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження
Степанюк М. В. 03.2026
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника) (дата)

Зінченко О. В.
Конєцько В. П.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.
У вигляді пам'ятки отримав: _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)