Додаток 5. АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Харків (місце складання) № 487 від «23» 03 2026 року

Відповідно до договору від "___" ____________ 20__ року № типовий договір,
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстер Подласьонов М слюсар Копитько слюсар Попов Ю.
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 7 вул. Всеволода Татькова.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) газопровід потребує фарбування
2) у будинку квартири з 1по 152 мали доступ до г-г кв. 79, 152, 138, 126,
3) 123, 124, 76, 6, 26, 34, 29, 31, 32, 21, 25, 38, 151, 08, 60, 59, 55, 47, 39, 108, 100, 94, 84, 83
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: ____
— / —,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: ____
— / —
(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Усунути недоліки у тримісячний термін. Ліквідовано витоки газу з під пробки крана ду50-2шт, ду25-5шт, з під контргайки ду50-3шт, ду25-8шт. Виконано роботу з ТВІЦ ТО ВБСГ.
Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) ____
Контактний робочий телефон представника виконавця +38067-844-31-46

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Подласьонов М [підпис] 23.03.2026
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Копитько В.Я. [підпис]

Попов Ю.О. [підпис]

З актом ознайомлений:

____ ____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)