

Додаток 5. АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ
БУДИНКУ

м. Харків
 (місце складання)

№ 377

від «04» 03 2026 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір,
 працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
 майстер Степаненко А слюсар Зінченко О.В. слюсар Покров Р.О.
 (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 13/16 вул. Коженчука

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
 За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) оновити паробудівання газопроводу
- 2) у будинку квартири з № 159. Лівий доступ до кв. 49, 50, 48, 51, 22, 14
- 3) 4, 4, 20, 26, 25, 24, 54, 107

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
 _____,
 (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Усунути недоліки у тримісячний термін. Ликвідовано витіки газу з під
крючки крани ду 50-2шт, ду 32-2шт, ду до 6шт, з під контролки ду 50-1шт,
ду 32-1шт, ду до 4шт. Виконано роботи з ТОВ ТД ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
 Контактний робочий телефон представника виконавця +38067-844-31-46

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газového обладнання.

Працівник, який виконав обстеження
Степаненко А

 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) .03.2026
 (дата)

З актом ознайомлений:

 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника) _____
 (дата)

Зінченко О.В.
Покров Р.О.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)