

**Додаток 5. АКТ**  
**ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ**  
**БУДИНКУ**

м. Харків  
 (місце складання)

№ 447

від «17» 03 2026 року

Відповідно до договору від "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № типовий договір,  
 працівник(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»  
 майстер Ремісарев В.О. слюсар Зінченко О.В. слюсар Семешинцев С.А.  
 (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № З вул. Львівська.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) встановити паросування трубопроводу
- 2) у сиринку квартири з 1-го 4-го поверху доступ до р-н кв. 132, 83, 105, 90,
- 3) 131, 84, 80, 44, 55, 56, 36, 29, 21, 13, 5

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_,  
 (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

встановити недоліки у тримісячний термін. Ліквідовано витічки газу  
з під крошки крапа ду50-2шт, ду32-2шт, ду15-3шт, з під конструкції  
ду50-1шт, ду32-2шт, ду15-4шт. Виконано роботи з ТОВ ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця +38067-844-31-46

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газопостачання.

Працівник, який виконав  
 обстеження

Ремісарев В.О.

(прізвище, ім'я та по батькові  
 (за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

17.03.2026  
 (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
 (за наявності), підпис замовника)

(дата)

Зінченко О.В.

Семешинцев С.А.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)