

Додаток 5. АКТ  
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ  
БУДИНКУ

м. Харків  
(місце складання)

№ 528

від «30» 03 2026 року

Відповідно до договору від "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № типовий договір,  
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»  
майстер Кущерев В.О. слюсар Селенішев О.А. слюсар Морименко О.М.  
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 14 вул. Михайля Селенка  
(Чайковська)

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити):

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) сховити паропровідні газопроводи
- 2) приопатити в. кабелі від внутрішнього газопроводу
- 3) відсутній доступ до в-л № 16, 15, 14, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, 7, 11, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:  
Числительні недоліки у тримісячний термін ліквідовано витоки газу з під пробли країни діу 25-10мм, з під контргайки діу 25-8мм, діу 50-4мм, діу 80-1мм. Виконано роботи з ТОВ ТД ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_  
Контактний робочий телефон представника виконавця +38067-844-31-46

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження  
Кущерев В.О.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

30.03.2026  
(дата)

З актом ознайомлений: \_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника) \_\_\_\_\_  
(дата)

Селенішев О.А.  
Морименко О.М.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.  
У вигляді пам'ятки отримав: \_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)