

Додаток 5. АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ
БУДИНКУ

м. Харків
(місце складання)

№ 529

від «17» 03 2026 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір,
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Ришарев В.О. слюсар Семенишук В.А. слюсар Маркіщенко О.М.
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 16 вул. Михайла Семченка
(Харківська)

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) виробити паробування газопроводу
- 2) відсутній доступ до л-в кв. 6, 4, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11, 12а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21,
- 3) 24, 24

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
_____ (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Усунути недоліки у тримісячний термін. Ликвідовано витіки газу з під пробки крана ду 50-1мм, ду 32-1мм, з під контргайки ду 50-1мм, ду 32-2мм. Виконано роботи з ТОВ ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця +38067-844-31-46

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження
Ришарев В.О. 17.03.2026
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис замовника)

Семенишук В.А.
Маркіщенко О.М.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.
У вигляді пам'ятки отримав: _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)