Додаток 5. АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Харків (місце складання) № 442 від «16» 03 2026 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір,
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Римарєв В.О. слюсар Зінченко О.В. слюсар Цемешко М.Р.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 14 вул. Чорнолазівська

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) оновити фарбування газопроводу
2) відсутній доступ до 14 кв. 2,2,2,2,2,2,3,3,4,4,4,4,3,4,5,6,6,6,6,6,6,6,6,8,6,8,
3) 6,4

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: — / —,

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: — / —

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Усунути недоліки у технічний термін. Ліквідовано витоки газу з під пробки крана ду20-2шт, ду25-3шт, ду20-1шт, з під контргайки ду25-2шт. Виконано роботу з ТОВ ТО ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця +38067-844-31-46

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження
Римарєв В.О.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)
16.03.2026 (дата)

З актом ознайомлений:
_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника) _____ (дата)

Зінченко О.В.
Цемешко М.Р.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)