

Додаток 5. АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ
БУДИНКУ

м. Харків
(місце складання)

№ 433

від «13» 03 2026 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір,
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Людськаєвська М. слюсар Зимченко О.В. слюсар Копельсько В.І.
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 6А вул. Шмигівська

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) оновити фарбування газопроводу
- 2) у будинку квартири з 7 по 10 поверху доступ до лл кв. 90, 90, 85, 68, 64,
- 3) 64, 58, 28, 15, 34, 31, 14, 19, 17

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки у тримісячний термін. Ликвідовано витічки газу з під пробок крана ду50-1шт, ду32-1шт, ду20-5шт, з під контргайки ду50-1шт, ду32-2шт, ду20-7шт. Виконано роботи з ТОВ: ТОВ ВБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця +38067-844-31-46

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Людськаєвська М. _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) _____
_____ .03.2026
(дата)

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника) _____ (дата)

Зимченко О.В.
Копельсько В.І.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)