

Додаток 5. АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ
БУДИНКУ

м. Харків
(місце складання)

№ 407

від «10» 03 2026 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір,
працівник(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Ремарев В.О. слюсар Сенешинцев С.В. слюсар Марчишеско О.М.
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1345 м. Тракторобудівників

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) очистити трубопровід газопроводу
- 2) у будинку квартири з № 50, який доступ до № кв. 4, 5, 19, 43, 31, 48, 60,
- 3) 5, 53, 47, 52, 46, 50, 51, 63, 61, 76

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
_____ (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки у тримісячний термін. Виконано витяги газу з під
проски крана ду 20-14мм, ду 40-4мм з під контргайку ду 20-14мм,
ду 40-4мм. Виконано роботи з ТМБ ТО ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця +38067-844-31-46

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

Ремарев В.О. _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) _____
(дата) 10.03.2026

З актом ознайомлений:

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника) _____ (дата)

Сенешинцев С.В.
Марчишеско О.М.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)