

Додаток 5. АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ
БУДИНКУ

м. Харків
(місце складання)

№ 416

від «11» 03 2026 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір,
працівник(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Кешарев В.О. слюсар Зинченко О.В. слюсар Семешинцев С.А.
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 712/ч. Тракторобудівників

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) усунути порушення газопроводу
- 2) у об'єкті квартири з 4го 60'м.маш доступ до лт кв. 28, 25, 30, 27, 17
- 3) 32, 42, 44, 38, 54, 50, 51, 49, 1, 10, 14-н, 6

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
_____ (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки у тримісячний термін. Ліквідовано витічки газу з лт
просби кранов ду 40-2шт, ду 40-4шт, з лтг контрпросби ду 32-3шт,
ду 40-6шт. Виконано роботи з ТОВ ТОВ ВБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця +38067-844-31-46

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газového обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Кешарев В.О.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) 11.03.2026 (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника) _____ (дата)

Зинченко О.В.
Семешинцев С.А.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав: _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)