

Додаток 5. АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ
БУДИНКУ

м. Харків
 (місце складання)

№ 532

від «01» 04 2026 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір,
 працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
 майстер Стародубський Н. В. слюсар Кочетков В. слюсар Нездюк А. О.
 (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 17 вул. Владислава Зубенка

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити):

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) газопровід потребує фарбування
- 2) у суб'єкту квартири з 4 по 143, мали доступ до л-н кв. 124, 120, 114, 116,
- 3) 100, 101, 98, 88, 83, 63, 64, 61, 50, 47, 31, 27, 17, 16, 20

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
 _____,
 (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Усунути недоліки у тримісячний термін. Міксовано витоки газу згідно
пробки крана ду25-3шт. згідно контргайки ду25-8шт. Виконано
роботи з ТОВ ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця +38067-844-31-46

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження
Стародубський Н. В. 04.2026
 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:

 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника) (дата)

Кочетков В. Р.
Нездюк А. О.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.
 У вигляді пам'ятки отримав:

 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)