

Додаток 5. АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ
БУДИНКУ

м. Харків
(місце складання)

№ 536

від «01» 04 2026 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір,
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Степаненко А. С. слюсар Семетьюк В. І. слюсар Мезюор А. О.
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 19 В вул. Владислава Зювенка

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити):
За результатами обстеження виявлено паступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) газорозподільні мережі парабурани
- 2) у будинку квартири з 1 по 16 мають доступ до м-п кв. 58, 30, 34, 27, 19,
- 3) 5, 48, 49, 40, 127, 93, 82

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
_____ (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Зняти неробочі у тримісячний термін. Ликвідовано витіки газу з мідних кранів ду32-шт, ду20-4шт, з мідної контргайки ду32-шт, ду20-6шт.
Виконано роботи з ТОВ ТОВ ВБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця +38067-844-31-46

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження
Степаненко А. С. _____ .04.2026
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)
Семетьюк В. І.
Мезюор А. О.

З актом ознайомлений:
_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника) _____ (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.
У вигляді пам'ятки отримав: _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)