

Додаток 5. АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ
БУДИНКУ

м. Харків
(місце складання)

№ 608

від «14» 04 2026 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір,
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Гушарев В.О. слюсар Сігаченко О.В. слюсар Марашенко В.М.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 11 вул. Франківська-Широкинська

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено паступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) оновити паробудівня газопроводу
 - 2) приокрити в. кранів від внутрішнього газопроводу
 - 3) у будинку квартири №1 по 159 мамі доступ до л-х №. 13, 44, 47, 36, 135, 134, 128,
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: 115, 108, 114, 65, 62

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Зупинити недоліки у тримісячний термін ліквідовано витічки газу з під
продки крана ду50-3шт, ду50-3шт, з під контргайтки ду50-7шт,
ду50-2шт. Виконано роботи з ТОВ ТОВ ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця +38067-844-31-46

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газowego обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Гушарев В.О.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис) 14.04.2026
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника) _____
(дата)

Сігаченко О.В.
Марашенко В.М.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)