

Додаток 5. АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ
БУДИНКУ

м. Харків
(місце складання)

№ 010

від «14» 04 2026 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір,
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Ришарєв В.О. слюсар Синченко О.В. слюсар Маршченко О.М.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 43 вул. Тварчівська-Широкинівська

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити)

За результатами обстеження виявлено паступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) оновити палубування газопроводу
- 2) у аудиторію квартири з Ч.№ 255 встановити доступ до л.ч. кв. 15, 209, 143, 123
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Чистити недоліки у приміщенні термич. ліквідовано витіки газу з ліг. пробки крана ду.50-1шт, ду.15-3шт, з ліг. контргайки ду.50-2шт, ду.15-3шт. Виконано роботи з ТОВ ТД ВБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця +38067-844-31-46

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Ришарєв В.О.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

14.04.2026
(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

(дата)

Синченко О.В.

Маршченко О.М.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)