

Додаток 5. АКТ  
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ  
БУДИНКУ

м. Харків  
(місце складання)

№ 607

від «14» 04 2026 року

Відповідно до договору від "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № типовий договір,  
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»  
майстер Тодосєбінський В. В. слюсар Семсецьков С. І. слюсар Почев Р. О.  
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 495 вул. Тварочинців-Широкинихів

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити);

За результатами обстеження виявлено паступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) оновити приєднання газопроводу
- 2) у будинку квартири з № 444 зробити доступ до л-л кр. 124, 132, 124, 113, 73,
- 3) 93, 94, 78, 74, 48, 52, 50, 53, 54, 45, 10, 14, 16, 99

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:  
Усунути недоліки у тримісячний термін. Міквіровано витіки газу з під крани крана д/з 50-1мм, д/з 15-4мм, з під конторки д/з 50-2мм, д/з 15-6мм. Виконано роботи з ТОВ ТД ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_  
Контактний робочий телефон представника виконавця +38067-844-31-46

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження  
Тодосєбінський В. В. \_\_\_\_\_ .04.2026  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)  
Семсецьков С. І.  
Почев Р. О.

З актом ознайомлений:  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.  
У вигляді пам'ятки отримав:  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)