

**Додаток 5. АКТ**  
**ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ**  
**БУДИНКУ**

м. Харків  
 (місце складання)

№ 647

від «17» 04 2026 року

Відповідно до договору від "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № типовий договір,  
 працівник(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»  
 майстер Ришарев В.О. слюсар Синченко О.В. слюсар Мартищенко О.М.  
 (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 530 вул. Зернова.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено паступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) оновити фарбування газопроводу
  - 2) приєднати в кабелі від газопроводу
  - 3) у будинку квартири з 4 по 5 поверх доступ до л.кв. 9, 4, 6, 14, 14, 19, 20, 21, 39, 38, 34,
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: 49, 50, 60, 65

— / —  
 (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: — / —

— / —

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

усунути недоліки у примісечний термін. ліквідовано витіки газу  
з під пробок крана дуд 20-12мм, дуд 25-4мм, з під контргайки дуд 20-10мм,  
дуд 25-3мм. Виконано роботи з ЛПМ ТО ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця +38067-844-31-46

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав  
 обстеження

Ришарев В.О.

(прізвище, ім'я та по батькові  
 (за наявності), підпис)

17.04.2026  
 (дата)

З актом ознайомлений:

\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я та по батькові  
 (за наявності), підпис замовника)

\_\_\_\_\_ (дата)

Синченко О.В.

Мартищенко О.М.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)