

**Додаток 5. АКТ**  
**ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ**  
**БУДИНКУ**

м. Харків  
 (місце складання)

№ 661

від «17» 04 2026 року

Відповідно до договору від "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № типовий договір,  
 працівник(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»  
 майстер Римарев В.О. слюсар Селецький І.А. слюсар Мартиченко О.М.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 6/4 вул. Зернова.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено паступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) оновити трубопровід газопроводу
  - 2) приєднати її квіси від внутрішнього газопроводу
  - 3) до будинку квартири з № 90 мали доступ до л-т кв. 85, 90, 89, 88, 87, 86, 66, 65, 39, 36, 24, 23.
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: 19, 10, 6, 4

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки у тримісячний термін. Ліквідовано витіки газу з під пробки кроква ду50-13мм, ду50-1мм, з під контргайки ду50-13мм, ду50-1мм. Виконано роботи з ТОВ ВБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця +38067-844-31-46

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав  
 обстеження

Римарев В.О.

(прізвище, ім'я та по батькові  
 (за наявності), підпис)

17.04.2026  
 (дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові  
 (за наявності), підпис замовника)

(дата)

Селецький І.А.  
Мартиченко О.М.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)