

**Додаток 5. АКТ**  
**ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ**  
**БУДИНКУ**

м. Харків  
(місце складання)

№ 078

від «13» 04 2026 року

Відповідно до договору від "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № типовий договір,  
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»  
майстер Тодосейко В. В. слюсар Вичаго О. В. слюсар Колетський В. І.  
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 13 вул. Зубарева.

- За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).  
За результатами обстеження виявлено паступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
- 1) оновити маркування газопроводу
  - 2) у будинку квартири з 1 по 108 майже доступ до л-п кв. 65, 26, 25, 15, 10, 4
  - 3) 64, 61, 59, 57, 55, 54, 107, 103, 40, 99

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:  
Зсунути недоліки у тримісячний термін. Ліквідовано витічки газу з лод  
пробки крана ду50-1мм, ду32-1мм, ду50-3мм, з лод кочетражітки ду50-1мм,  
ду32-1мм, ду50-4мм. Виконано роботи з л-п кв. ТО ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_  
Контактний робочий телефон представника виконавця +38067-844-31-46

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газového обладнання.

Працівник, який виконав обстеження  
Тодосейко В. В.  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)      04.2026  
(дата)

З актом ознайомлений:  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)      \_\_\_\_\_  
(дата)

Вичаго О. В. І.  
Колетський В. І.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.  
У вигляді пам'ятки отримав: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)