

Додаток 5. АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ
БУДИНКУ

м. Харків
(місце складання)

№ 070

від «13» 04 2026 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір,
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Ришарев В.О. слюсар Семешинцев І.А. слюсар Моршинець О.М.
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 24 вул. Зубарева.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено паступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) оновити паробування газопроводу
- 2) прикрити в. канал від газопроводу
- 3) у будинку квартири з 1го 1ого поверху доступ до л-н кв 86, 76, 43, 17, 55

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
_____ / _____
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
_____ / _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
усунути недоліки у тримісячний термін. Ликвідовано витіки газу з під пробок крана ду 40-2шт, ду 20-10шт, з під контргайки ду 40-2шт, ду 20-1шт. Виконано роботи з ТВЩ ТОВ ВБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця +38067-844-31-46

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження
Ришарев В.О.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) 13.04.2026
(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника) _____
(дата)

Семешинцев І.А.
Моршинець О.М.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.
У вигляді пам'ятки отримав: _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)