

Додаток 5. АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ
БУДИНКУ

М. Харків
 (місце складання)

№ 688

від «15» 04 2026 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір,
 працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
 майстер Ришарфєв В.С. слюсар Синченко О.В. слюсар Маршченко О.М.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 150А вул. Ключівської

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) оновити паропровід газопроводу
- 2) у будинку квартири з 4-го 128-ї поверху доступ до л. л. в. 127, 125, 108, 84, 4,
- 3) 47, 5

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Чистити недріткі у тримісячний термін. Ліквідовано витіки газу з
від пробки крапа ду50-1мм, ду40-4мм, з від контргайки ду50-1мм,
ду40-5мм. Виконано роботи з ТОВ ТОВ ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця +38067-844-31-46

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
 обстеження

Ришарфєв В.С.

(прізвище, ім'я та по батькові
 (за наявності), підпис)

15.04.2026
 (дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
 (за наявності), підпис замовника)

(дата)

Синченко О.В.
Маршченко О.М.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)