

Додаток 5. АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ
БУДИНКУ

м. Харків
 (місце складання)

№ 627

від «15» 04 2026 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір,
 працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
 майстер Ришарев В.О. слюсар Зинченко О.В. слюсар Мартиченко О.М.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 152А вул. Ключівська

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено пастушні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) оновити функціонування газопроводу
- 2) у одній квартирі з 1 по 143 номери доступ до л-л кв. 136, 135, 110, 115, 111,
- 3) 94, 95, 44, 136, 58, 59, 53, 24

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки у тримісячний термін. Ликвідовано витічки газу з місця пробки крана дуг 15-3шт, дуг 20-2шт, з місця контргашки дуг 15-3шт, дуг 20-3шт. Виконано роботи з ТОВ ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця +38067-844-31-46

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Ришарев В.О.Ф.
 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) 15.04.2026
 (дата)

 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника) _____
 (дата)

Зинченко О.В.Ф.
Мартиченко О.М.Ф.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)