

**Додаток 5. АКТ**  
**ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ**  
**БУДИНКУ**

м. Харків  
(місце складання)

№ 686

від «17» 04 2026 року

Відповідно до договору від "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № типовий договір,  
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»  
майстер Степаненко В. В. слюсар Степанов В. В. слюсар Кемерово В. В.  
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 12 вул. Леся Сердюка

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).  
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) оновити фарбування газопроводу
- 2) у будинку квартири з № 216, ліній доступ до л-ч №. 65, 66, 57, 56, 52, 105, 108,
- 3) 80, 97, 96, 433, 132, 119, 116, 107, 115, 183

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки у тримісячний термін. Ліквідовано витічки газу з під  
проби кранів д/у 50-2шт, д/у 32-1шт, д/у 15-3шт, з під контргайки д/у 50-2шт,  
д/у 32-3шт, д/у 15-1шт. Виконано роботи з ТОВ ТД ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_  
Контактний робочий телефон представника виконавця +38067-844-31-46

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газového обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Степаненко В. В. 17.04.2026  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)  
Кемерово В. В.  
Степанов В. В.

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)