

**Додаток 5. АКТ**  
**ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ**  
**БУДИНКУ**

м. Харків  
(місце складання)

№ 082

від «14» 04 2026 року

Відповідно до договору від "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № типовий договір,  
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»  
майстер Кешарев В.О. слюсар Семеничев С.А. слюсар Мерлиненко О.М.  
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 38 вул. Леся Сердюка

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено паступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) оновити паропровідні газопроводи
- 2) у будинку квартири з № 215, який доступ до л-ч № 103, 142, 143, 168, 169, 157, 143,
- 3) 140, 103, 94, 88, 86, 88, 85, 58, 59, 48, 50, 31, 8

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Зупинити надоліки у тримісячний термін. Ліквідовано витіки газу з под  
кробки крапа ду25-3шт, ду32-3шт, з под контргайки ду25-10шт, ду32-2шт.  
Виконано роботи з ТОВ ТД ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця +38067-844-31-46

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав  
обстеження

Кешарев В.О.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

14.04.2026  
(дата)

З актом ознайомлений:

\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис замовника)

\_\_\_\_\_ (дата)

Семеничев С.А.  
Мерлиненко О.М.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)