

Додаток 5. АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ
БУДИНКУ

м. Харків
 (місце складання)

№ 500

від «06» 04 2026 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір,
 працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
 майстер Степаненко М. В. слюсар Вітченко О. В. слюсар Степаненко М. В.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 21 вул. Метробудівників

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено паступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) очевидні вимоги газопроводу
- 2) чотирьом квартири з 4 по 10, який доступ до н-н кв. 29, 20, 18, 71, 07, 59,
- 3) 60, 56, 54, 45, 47, 81, 78, 73

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

З'ясувати недоліки у тримісячний термін. Ліквідовано витіки газу з під
крышки країна діу 50-1шт, діу 40-1шт, діу 15-2шт, діу 10-2шт, з під контргайки
діу 50-1шт, діу 40-1шт, діу 15-1шт, діу 10-1шт. Виконано роботи з ТОВ ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця +38067-844-31-46

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газопостачання.

Працівник, який виконав
 обстеження

З актом ознайомлений:

Степаненко М. В.

 (прізвище, ім'я та по батькові
 (за наявності), підпис) _____
 (дата) 04.2026

_____ (прізвище, ім'я та по батькові
 (за наявності), підпис замовника)

_____ (дата)

Вітченко О. В.

Почков І. О.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)